

Le présent document ne comprend que la fiche réglementaire correspondant à la zone du Raffort objet de la modification.

Il ne constitue qu'une mise à jour du PPR approuvé le 9/12/2003, la consultation de cette modification est indissociable de celle du document approuvé.

Ecoulements de surface : coulée boueuse

référence du plan : **1 07**

La lecture de la présente fiche doit être précédée de celle des § 3.1 à § 3.3.7.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent à celles définies au § 3.4

- façades latérales :
 - sur le premier mètre :
 - ouvrants pleins (portes, volets) autorisés si ouverture vers l’extérieur et charnières coté amont.
 - façades et ouvrants en position fermée résistant de façon homogène à 10 KPa,

Bâti existant

Bâti existant seul :

Recommandations :

- façades amont (cf § 3.3.3) :
 - sur les 2.5 premiers mètres :
 - aveugles,
 - façades résistant de façon homogène à 30 KPa,
- façades latérales :
 - sur le premier mètre :
 - ouvrants pleins (portes, volets) autorisés si ouverture vers l’extérieur et charnières coté amont.
 - façades et ouvrants en position fermée résistant de façon homogène à 10 KPa,

Projets d'aménagement et d'extension :

Prescriptions :

- façades amont (cf § 3.3.3) :
 - sur les 2.5 premiers mètres :
 - aveugles,
 - façades résistant de façon homogène à 30 KPa,
- façades latérales :
 - sur le premier mètre :
 - ouvrants pleins (portes, volets) autorisés si ouverture vers l’extérieur et charnières coté amont.
 - façades et ouvrants en position fermée résistant de façon homogène à 10 KPa,

Prescriptions d’urbanisme :

- Zone constructible ; Aménagement et extension possible du bâti existant.

Bâti futur

Prescriptions :

- façades amont (cf § 3.3.3) :
 - sur les 2.5 premiers mètres :
 - aveugles,
 - façades résistant de façon homogène à 30 KPa,